



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0302-2920375
(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR17-250/3-3G

检测机构: 福建省产品质量检验研究院







| | |
|--|---|
| 样品名称: 熔断器式隔离开关 型号: HR17-250/3 商 标: / 数 量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-06-21 完成日期: 2018-07-20 | 委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号 |
|--|---|

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HR17-250/3、3G; Uimp:8kV; Ui:690V; Ith: 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A; Ue: AC380V; Ie: 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A; Iq: 20kA; 使用类别: AC-21B; 3P

| | | |
|---|----------------|---|
| 主检:  | 日期: 2018-07-20 |  福建省产品质量检验研究院 2018年7月31日 |
| 审核:  | 日期: 2018-07-30 | |
| 签发:  | 日期: 2018-07-31 | |

备注:

1.变更情况:

| 序号 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|----|------|------------------|------------------|
| 1 | 标准换版 | GB/T14048.3-2008 | GB/T14048.3-2017 |

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-15DQ788(A2015CCC0302-2013293);

3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原 3C 证书编号: 2013010302607482;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

6.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。